



# PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W CIECHANOWIE

06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83

tel./fax: (023) 672-22-42, 672-23-05

<http://www.pukciechanow.pl> e-mail: [puk@pukciechanow.pl](mailto:puk@pukciechanow.pl)

Ciechanów, 20.02.2014 r.

**Wszyscy zainteresowani**  
**Nr sprawy ZRB/1/2014**

**dotyczy:** Kontrakt nr 3 „Budowa infrastruktury Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej” realizowany w ramach Projektu pn.: „Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego – Instalacja mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów komunalnych zmieszanych”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83 na podstawie art. 38. ust.2. ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) przekazuje treść zapytań i wyjaśnień, które wpłynęły w dniu 20.02.2014 r.

#### **Pytanie 1:**

W OPZ jest zapis: *Zamawiający oczekuje zbudowania hali o minimalnych wymiarach (dł. x szer. x wys. do najniższego elementu konstrukcji dachu) tj. 90x39x10,5 m (LxBxH do najniższej konstrukcji dachu).*

Czy biorąc pod uwagę, że Zamawiający wymaga aby hala sortowni została wykonana w sposób zapewniający zgodność z wytycznymi wykonawcy K2 (dostawcy technologii sortowania) tj. aby hala sortowni miała wymiary wewnętrzne( co najmniej dla każdego wymiaru) (D x S x W): 90 x 38 x 11 [m].

Czy dla Wykonawcy obowiązujące będą wymiary zgodne z wytycznymi wykonawcy K2?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby hala sortowni została wykonana w sposób zapewniający zgodność z wytycznymi wykonawcy K2 (dostawcy technologii sortowania), tj. aby hala sortowni miała wymiary wewnętrzne co najmniej (dla każdego wymiaru) **(D x S x W): 90 x 38 x 11 m .**

Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SIWZ i terminu składania ofert.

**PROKURENT**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Główny Ekonomista**  
*Walczech*  
**mgr inż. Sławomir Walczak**